

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Мозговая Е.И.

Томский политехнический университет, г. Томск

Большинство зданий, экспортирующихся как школы и детские сады возводятся из негорючих материалов 1 и 2 степеней огнестойкости по типовым проектам высотой 3-5 этажей. Застройка таких зданий коридорного типа с холлами, расположение кабинетов может занимать как одну сторону, так и две, так же в зданиях учебных заведений располагаются зал для концертов, спортзал, библиотечный и читальный зал, столовая. По нормативам пожарная нагрузка в детских учреждениях должна находиться в пределах 30-50 кг/м². В подсобных помещениях этот показатель может превышать нормируемые значения. [1]Руководящий состав школ и детских садов заблаговременно занимается заказом и разработкой планов эвакуации людей на случай пожара, после чего раз в полгода проводят тренировки по эвакуации. Так же педагоги и обслуживающий персонал обязаны проходить инструктаж и обучение по пожарно-техническому минимуму. [2]Помимо мер предпринимаемых руководящим составом учебного заведения, сотрудниками пожарных частей разрабатывают оперативные карточки на каждое учебное заведение, находящиеся в районах выездов. В оперативных карточках включены основные сведения о планировке и конструктивных особенностях зданий, график нахождения и количество детей, пути эвакуации и другие данные, необходимые руководителю тушения пожара для организации тушения пожаров. Следуя на происшествие, командир пожарного подразделения по оперативной карточке и графику нахождения детей в данный момент уточняет обстановку. Непосредственно по прибытию на пожар, командир связывается с администрацией, педагогическим и дополнительным составом для выяснения о эвакуации детей и мер для тушения пожара. [3]Сложность тушения пожара в учебных заведениях заключается в следующем: 1) паническая реакция детей на стрессовую ситуацию; (укрытие детей в труднодоступные места); 2) неправильное размещение детей в учебных заведениях (переизбыток людей в помещениях); 3) не соблюдения правил и норм пожарной безопасности; 4) не соблюдение правил хранения и размещения временной пожарной нагрузки; 5) отсутствие профилактических бесед и мероприятий с персоналом и детьми.

Список информационных источников

1. ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
2. ФЗ №69 "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 г [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://base.garant.ru/10103955/#ixzz61JKn9Hvp>
3. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://ivo.garant.ru/#/document/192618/paragraph/21081:0>