ИЗВЕСТИЯ

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 204

1971

О МИНИМУМЕ НАПРЯЖЕНИЯ НАЧАЛА ИОНИЗАЦИИ В ГАЗОВОМ ВКЛЮЧЕНИИ

В. С. ДМИТРЕВСКИЙ

(Представлена научным семинаром кафедры электроизоляционной и кабельной техники)

Обеспечение долговечной работы электрической изоляции является важной научной и практической задачей. Рядом авторов [1, 2, 3] показано, что разрушение изоляции происходит в результате ионизации в газовых включениях. В связи с указанным были получены практические формулы, связывающие время жизни изоляции с напряжением начала ионизации. Одна из таких формул предложена Делекторским [4]

 $t = \frac{\kappa}{fU^2 \left(1 - \frac{U_{\rm H}}{U}\right)} \,. \tag{1}$

Как видно из приведенной формулы время жизни изоляции будет тем больше, чем выше $U_{\rm H}$. Напряжение начала ионизации в газовом включении является косвенной мерой, оценивающей размеры поры в электрической изоляции. При этом естественно принимается, что чем больше пора, тем меньше напряжение начала ионизации и меньше время жизни изоляции. Задачей настоящей работы является установление связи между размерами поры и напряжением начала ионизации.

В литературе [1] показано, что пробивное напряжение в газовом включении приблизительно равно пробивному напряжению газа между металлическими электродами при равенстве расстояний между электродами и толщины газовых включений.

Тогда, принимая, что в газовом включении поле равномерно, пробивное напряжение газа найдется [5].

$$U_{\rm np\cdot r} = \frac{Bpx}{\ln \frac{Apx}{\ln \left(\frac{1}{\gamma} + 1\right)}},$$
(2)

где х — толщина газовой поры в направлении электрического поля.

Приложенное к изоляции напряжение до пробоя газового включения найдется.

$$U = U_{\rm r} + U_{\rm r}.\tag{3}$$

В этом случае U_г и U_т — падение напряжения, приходящееся на газо-

9

вое включение и на твердый диэлектрик соответственно. Пробой газового включения произойдет тогда, когда $U_r = U_{np.r}$. Рассмотрим, как будет изменяться напряжение начала ионизации от величины газового включения.

а) Равномерное поле.

На границе раздела двух диэлектрических сред напряженность поля меняется скачкообразно

$$E_{\rm r} = \xi E_{\rm r}.\tag{4}$$

Очевидно, для условий равномерного поля

$$U_{\rm r} = E_{\rm r} x,$$

$$U_{\rm r} = E_{\rm r} (l - x),$$
(5)

где l — расстояние между электродами;

х — толщина воздушного включения.

Используя выражения (2), (3), (4), (5), найдем напряжение появления разряда в газовом включении

$$U_{\rm H} = \frac{Bp}{\ln \frac{Apx}{\ln \left(\frac{1}{\gamma} + 1\right)}} \left(x - \frac{x}{\xi} + \frac{l}{\xi}\right). \tag{6}$$

Функция уравнения (6) имеет минимум, который можно найти, взяв первую производную по *x* и приравняв ее нулю

$$\frac{dU_{\rm H}}{dx} = 0. \tag{7}$$

Решение уравнения (6) дает

$$\frac{l}{\xi - 1} = x_{\mu} \left[\ln \frac{Apx_{\mu}}{\ln \left(\frac{1}{\gamma} + 1\right)} - 1 \right], \tag{8}$$

где x_{μ} — толщина включения, соответствующая минимуму напряжения начала ионизации.

На рис. 1 показана зависимость x_{μ} от толщины при различной диэлектрической проницаемости диэлектрика при условии $\gamma = 4$, A = 17,51/см.мм Hg p = 760 мм Hg [4]. Как видно из рис. 1 и формулы (8), размер поры, соответствующий минимальному значению напряжения начала ионизации, увеличивается с уменьшением ξ и с увеличением толщины изоляции.

На рис. 2 показаны зависимости напряжения начала ионизации от размера газовых включений при толщине изоляции l=1 см, $\xi=3$ и B= 87, 2 в/см. мм Hg.

Из рис. 2 видно, что напряжение начала ионизации может иметь одну и ту же величину при двух значениях размеров газового включения. При больших размерах газового включения износ изоляции будет интенсивнее, так как после пробоя газового включения в твердом диэлектрике создается большая напряженность поля. Так при $U_{\rm H} = 1,5 \, \kappa s$ при размере газового включения 0,009 см $E_{\rm T} = 1,5 \, \kappa s/cm$, а при $x = 0,3 \, cm$, $E_{\rm T} = 2,14 \, \kappa s/cm$.

б) Поле цилиндрического конденсатора.

Цилиндрический конденсатор представляет собой поле довольно часто встречающееся в электроизоляционных конструкциях. Предположим, что газовое включение будет располагаться у электрода меньшего

10



Рис. 1. Зависимость толщины газового включения, соответствующей минимуму напряжения начала ионизации, от толщины диэлектрика в условиях равномерного поля при различной диэлектрической проницаемости диэлектриков. Цифры у кривых показывают диэлектрическую проницаемость твердого диэлектрика



Рис. 2. Зависимость напряжения начала ионизации от толщины газового включения для равномерного (1) и неравномерного (2) полей радиуса. Принимая, что поле в газовом включении является однородным, можно записать

$$U_{\rm np\cdot r.} = \frac{Bp (r_2 - r_1)}{\ln \frac{Ap (r_2 - r_1)}{\ln \left(\frac{1}{\gamma} + 1\right)}}$$
(2a)

Падение напряжения на слоях твердого диэлектрика и газа найдется

$$U_{\rm r} = E_{\rm r \, Makc} r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$U_{\rm r} = E_{\rm r \, Makc} r_2 \ln \frac{r_3}{r_2}$$
(9)

Решая совместно уравнения (3), (4), (9) и (2а) и принимая, что ионизация в газовом включении начнется при условии $E_{r \text{ макс}} = E_{\text{пр}\cdot r}$, найдем напряжение начала ионизации

$$U_{\rm H} = \frac{Bpr_1}{\ln \frac{Ap(r_2 - r_1)}{\ln \left(\frac{1}{\gamma} + 1\right)}} \left(\ln \frac{r_2}{r_1} + \frac{1}{\xi} \ln \frac{r_3}{r_2}\right)$$
(10)

Условия минимального значения U_н найдется при решении уравнения (7). В результате решения получим

$$\frac{r_2}{r_2 - r_1} \left(\xi \ln \frac{r_2}{r_1} + \ln \frac{r_3}{r_2} \right) = (\xi - 1) \ln \frac{Ap(r_2 - r_1)}{\ln \left(\frac{1}{\gamma} + 1\right)}$$
(11)

или полагая $r_2 - r_1 = x$,

$$\frac{r_1 + x_{\mu}}{x_{\mu}} \left(\xi \ln \frac{r_1 + x_{\mu}}{r_1} + \ln \frac{r_3}{r_1 + x_{\mu}} \right) = (\xi - 1) \ln \frac{Apx_{\mu}}{\ln \left(\frac{1}{\gamma} + 1\right)}.$$
 (11a)

На рис. З показана зависимость размера газового включения, соответствующая минимуму напряжения ионизации, от толщины изоляции $\Delta = r_3 - r_1$ для случая $r_1 = 0.5$ см, при различных ξ .

Сравнивая между собой рис. 1 и 3 видим, что зависимость $x = f(\Delta)$ для неравномерного поля идет значительно положе, чем в случае равномерного поля.

На рис. 2 показана зависимость напряжения начала ионизации от размера газовых включений для цилиндрических образцов при $\xi = 3$.

Проведенный анализ показывает, что зависимость напряжения начала ионизации от размера газовых включений имеет минимум, зависящий от размеров изоляции и ее диэлектрической проницаемости. При этом с увеличением размера пор напряжение начала ионизации уменьшается (левая ветвь кривых рис. 2), а затем возрастает. Учитывая, что износ изоляции увеличивается с увеличением размера газового включения, следует ожидать при малых газовых включениях ускоренного износа изоляции при уменьшении $U_{\rm H}$, а при больших газовых включени-ях ускоренного износа изоляции при увеличиваетов при небольших размерах газового включения (1) будет справедлива только при небольших размерах газового включения в изоляции.

Показано, что напряжение начала ионизации не может однозначно определять долговечность изоляции и его следует обязательно дополнять другими методами.



Рис. З. Зависимость толщины газового включения, соответствующей минимуму напряжения начала ионизации, от толщины диэлектрика в условиях неравномерного поля при различной диэлектрической проницаемости твердого диэлектрика. Цифры у кривых показывают диэлектрическую проницаемость твердого диэлектрика

ЛИТЕРАТУРА

1. I. Mason. Ihe deterioration and breakdown of dielectrics Resultung from internal discharges. Proc. IEE part 1, vol. 98, № 109, 1951. 2. Дж. Б. Беркси Дж. Г. Шулман. Прогресс в области диэлектриков, т. 1, Тосэнергоиздат, 1962.

3. А. Н. Перфилетов. Электрическая прочность кабельного полиэтилена и кабелей с полиэтиленовой изоляцией, в сб. «Пробой диэлектриков и полупроводников», изд. «Энергия», 1964.

4. Г.П. Делекторский. Некоторые закономерности пробоя полиэтиленовой изоляции высоковольтных кабелей. Электричество, № 11, 1961. 5. Дж. Мин, Дж. Крегс. Электрический пробой в газах. Изд. ИЛ., 1960.